

Polizeizeichen

Ort, Markt-
Gemeindeamt: Bad Wimsbach-Neydharting

am 22.9.2020

AZ: /

Objekt (§ 10 O.ö. FPG): Almeggstraße 2

An: Ing. Franzelin Thomas,
Franzelin Christa, Franzelin Margot

vertreten durch:

Bei der Feuerpolizeilichen Überprüfung
übergeben oder mit Rsb oder gegen
Empfangsbestätigung zustellen!
per E-Mail, 28.9.2020

BESCHIED

Bei der am heutigen Tage durchgeführten Feuerpolizeilichen Überprüfung gem. § 10 Abs. 1 O.ö. Feuerpolizeigesetz (O.ö. FPG) wurden nachstehende*) / keine*) Mängel, die die Brandsicherheit des in Augenschein genommenen gegenständlichen Objektes gefährden, festgestellt:

1) Für das Objekt fehlt die 1. Löschhilfe

Auf Grund des § 2 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 O.ö. Feuerpolizeigesetz wird zur Behebung der vorstehenden Mängel angeordnet:

Zu 1) Für das Objekt ist ein tragbarer Feuerlöscher min. 6kg bereitzustellen.
ed.
21.4.2021

Durchführungsfrist

4 Monate

*) Nichtzutreffendes streichen



Brandschutz-Feuerlöscher.eu
Christoph Kloiber

Rosenberg 20
4624 Pennewang
+436641920649
office@brandschutz-feuerloescher.eu

ATU62329108

Abs.: Brandschutz-Feuerlöscher.eu • Rosenberg 20, 4624 Pennewang

Ing. Thomas Franzelin
Almeggstraße 2
4654 Bad Wimsbach Neydharting
Österreich

Kundeninfo

Kunden-Nr.: 10049

Marktgemeindeamt
Bad Wimsbach-Neydharting
Pol. Bez. Wels-Land, OÖ.

Eingel. 21. April 2021

AZ.:

Reg.-Nr. Blg.

Rechnung 2021-10006

Datum: 07.04.2021
Bearbeiter: Christoph Kloiber

Objekt:

Ihre Bestellnummer:

Pos	Beschreibung	Einzelpreis €	Menge	Summe €
1	Gloria Schaumlöscher SK6EASY Art.-Nr.: 804121.0000 <i>6 Liter</i>	83,33	1,00 Stk.	83,33
		Netto		83,33
		20% MwSt		16,67
		Gesamtbetrag €		100,00

Fällig am: 17.04.2021

Bankverbindung

Institut Raiffeisenbank Günskirchen • Inhaber Christoph Kloiber • IBAN AT40 3412 9000 0006 6803 • BIC RZOOAT2L129