

JUNG & PARTNER

INGENIEURBÜRO

e l s z j

.e. j g v

e s 27.02.2017

WARTUNGSBERICHT		Rechnung Nr.:
Anlagenbetreiber	Roswitha KUNZ	<input type="checkbox"/> abweichender Standort
(Standort)	Fürth 11	
	4710 Grieskirchen	
	Tel.: 0699 / 104 34 114	
Aktenzeichen	Wa10-103-7-2008	Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

Anlagentype	PIMA - Kleinkläranlage mit Tropfkörperanlage - Typ C 2,0 - 24	
	3 Kammerfaulanlage als Vorreinigungs- und Tropfkörperanlage mit zeitgesteuerter Rückspülung als Hauptreinigungsstufe mit anschließender Einleitung in den Vorfluter	
Diese Anlage ist konzipiert für	24 Einwohnergleichwerte	derzeit: EW
Wartungsvorschreibung:	1 x jährlich	Probenentnahme: Gemeinde

Durchführung der Wartungsarbeiten und -wahrnehmungen:

Vorklärung 3-Kammerfaulanlage

Fauliger Geruch	<input type="checkbox"/> keiner	<input checked="" type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark
Trübung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark

Schlammspiegelhöhe

1. Kammer	10	cm
2. Kammer	-	cm
3. Kammer	-	cm

Füllstand Vorklärung % Letzte Räumung

Nächste Räumung Ausgehobene Menge

Entsorgung durch an Übernahmestelle

Tropfkörper

Pfützenbildung Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark
Verschlämmung Füllstoff	<input checked="" type="checkbox"/> keiner	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark
Biologischer Rasen sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> nein

Reinigung Füllstoff Austausch Füllstoff

Pumpenschacht

Hebepumpe mit Niveausteuerng	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> nicht ok
Alarmeinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> nicht ok



JUNG & PARTNER

5
8 K
läu
2 GZ

Nachklärung - Steuerung			
Trübung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark
Schwimmschlamm Bildung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> stark
Rückspülpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> nicht ok	
Steuerzeiten	Rückspülvorgang im Abstand von	25 min.	<input type="checkbox"/> neu
	Rückspüldauer	3 min.	<input type="checkbox"/> neu
	max. zulässige Rückspülmenge	350 l/30 min.	
	= zul. Wasserspiegelabsenkung	11,1 cm im NKB	
	tats. Wasserspiegelabsenkung cm	
.....			
Schlammpumpe			
	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> nicht ok	
Steuerzeiten	Schlammrückführung I	um 02:00 Uhr	<input type="checkbox"/> neu
	Schlammrückführung II	um 11:05 Uhr	<input type="checkbox"/> neu
	Schlammrückführung III	um 15:40 Uhr	<input type="checkbox"/> neu
	Schlammrückführung IV	um 16:50 Uhr	<input type="checkbox"/> neu
	Schlammrückführung V	um Uhr	<input type="checkbox"/> neu
	Dauer der Schlammrückführung min.	<input type="checkbox"/> neu
.....			
Steuerungsbauteile:			
Schaltuhr	<input checked="" type="checkbox"/> korrekt	<input type="checkbox"/> erneuert	Zeitrelais <input checked="" type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> erneuert
Sicherung	<input checked="" type="checkbox"/> korrekt	<input type="checkbox"/> erneuert	<input type="checkbox"/> korrekt <input type="checkbox"/> erneuert
Wartungsbuch			
Vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Aufzeichnungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
Eigenüberwachung erfolgt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
Probenahme: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Uhrzeit Temp. (°C)			
Aussehen, Farbe, Geruch			
Transport, Konservierung durch Gemeinde			
Allgemeiner Anlagenzustand <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nicht ok			
Bemerkungen: <i>guter Zustand -> kein Mangel</i>			
.....			
.....			
.....			
07.05.2025, Ing. Michael Ransmayr, Techniker		Anlagenbetreiber	